

Warszawa, 25.02.2019 r.

Dotyczy: **usługi DSR – negatywna weryfikacja Obiektu Redukcji w trybie podstawowym.**

PSE S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego („OSP”), realizuje obowiązki wynikające z ustawy Prawo energetyczne m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE i bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz zakupu usług systemowych. W tym celu OSP wykorzystuje dostępne narzędzia, w tym odpłatnej usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (tzw. DSR), polegającą na zmniejszeniu lub przesunięciu poboru mocy przez Odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach doby (np. godzin szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną).

Zasady uczestnictwa Odbiorców energii elektrycznej w usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi OSP („IRiESP”) oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (tu nazwa OSDn) („IRiESD”). W szczególności, aby Odbiorca w danym obiekcie (tzw. ORed) mógł uczestniczyć w świadczeniu usługi DSR musi posiadać stosowny certyfikat (Certyfikat dla ORed) oraz status „ORed aktywny”.

W celu zwiększenia wykorzystania potencjału DSR, wprowadzony został uproszczony tryb certyfikacji ORed – tryb podstawowy – bez konieczności składania przez Odbiorców wniosków o wydanie Certyfikatu dla ORed. Tryb podstawowy obejmuje wszystkie ORed Odbiorców podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem *Rady Ministrów określającym szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła*, wydanym na podstawie art. 11 ustawy Prawo energetyczne. Dla Odbiorców przyłączonych do sieci (tu nazwa OSDn), proces ten jest realizowany przez (tu nazwa OSDn) bez udziału Odbiorcy, w oparciu o dane będące w naszym posiadaniu.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy o negatywnej weryfikacji ORed w trybie podstawowym, w związku z:

- brakiem spełnienia przez układy pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w PPE wymagań technicznych określonych w IRiESD,

jak dla układów pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych u Odbiorców, którzy korzystają z prawa wyboru sprzedawcy;

- brakiem możliwości zdalnego pozyskiwania godzinowych danych pomiarowych w trybie dobowym.

Dodatkowo informujemy, że (tu nazwa OSDn) nie ma obowiązku dostosowania zainstalowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego do wymagań określonych w IRiESP dla usługi DSR.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel. (22) 564-52-20 lub na adres e-mail: justyna.kwiatkowska@plusenergia.pl

Z poważaniem,

Justyna Kwiatkowska

